



VYHLÁSENIE O ZHODE

vydané

podľa § 13 odst. 1 zákona č.264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení zákona č.436/2001 a § 4 nariadenia vlády č. 393/1999, podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/1999 a podľa § 6 nariadenia vlády č.394/1999 (v znení neskorších predpisov) a podľa nariadenia vlády SR č.433/2000 (v znení neskorších predpisov).

Vyhlasenie o zhode vydáva dovozca : Procom s.r.o.

Sídlo : Smrečianská 18, 831 01 BRATISLAVA

IČO : 684210

Na výrobok: Plynový závesný kondenzačný kotol

Typ : GEMINOX

Varianty : THRI 1-10C, THRI 2-13C, THRI 2-17 C, THR 5-25C, THR 10-50 C, MZ 20-40 C,
THR 5-25 SEP, THRI 5-25M 40V, THR 5-25M75H, THRI 5-25M75V, THRI 2-17 M75 H,
THRI2-17M75V
THRI 2-17DC, THRI 5-25DC, THRI 2-17M75 HDC, THRI 5-25M75 HDC
THRI5-25B120, THRI1-10B120, THRI2-17B120, THRI5-25B120DC, THRI 2-17B120DC

Popis a funkcia výrobku: Uvedený výrobok- závesný alebo stacionárny plynový kondenzačný kotol - je určený na ústredné vykurovanie budov jedným alebo dvoma nezávislými vykurovacími okruhmi a ohrev teplej úžitkovej vody prietokovým ohrevom, alebo v zásobníku.

Dovozca vyhlasuje, že posúdenie zhody bolo vykonané podľa:

- a) § 12 ods.3 písm. b) zákona 264/1999 Z.z. v znení zákona č.436/2001 Z.z. a podľa § 3 odst.1 písm.a) nariadenia vlády č.393/1999(v znení neskorších predpisov), § 2 odst.2 nariadenia vlády č.392/1999 (v znení neskorších predpisov) a § 4 nariadenia vlády č.394/1999 (v znení neskorších predpisov) a nariadenia vlády SR č.433/2000 (v znení neskorších predpisov)
- b) Autorizovanou osobou Technickým skúšobným ústavom Piešťany,š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
- c) Číslo certifikátu č. 00620/104/1/2003 z 25.marca 2003
- d) Pri posudzovaní zhody boli použité: STN EN 297+A2+A3:2000 STN 92 0300 : 1997
STN EN 55014 : 1997 STN EN 60 335-1+A11 : 1997
- e) Autorizovanou osobou 0085/DVGW Josef-Wirmerstr.1-3 D-53123 BONN Nemecko
- f) Číslo certifikátu : CE 0085AR0323, CE0085ATO244

Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky a uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a s požiadavkami technických predpisov.

V Bratislave 12.januára 2009

Dr. Marián Chovanec riaditeľ

Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37, SLOVENSKO
č.tel: 00421 2 / 44 25 56 33, 44 25 66 01, č.faxu: 02/ 44 25 56 13
www.procom-sk.sk e-mail: procom.2@internet.sk